



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
University of the Peloponnese

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2710 372111, 2710 372104
Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Πουλοπούλου Παναγιώτα
e-mail: vtsokou@uop.gr , penypoul@go.uop.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια UPS για τις ανάγκες της Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης – [ΟΜΑΔΑ V: CPV 30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών] του διαγωνισμού 6/2024 στα πλαίσια απ' ευθείας ανάθεσης βάσει της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη :

1. Το υπ' αριθμ. 7536/2-4-2024 πρωτογενές αίτημα [ΑΔΑΜ: 23REQ014548875] της Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
2. Την υπ' αριθμ. 32/15/25.04.2024 απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης με ΑΔΑ: 6Ρ7Ε469Β7Δ-ΝΘΤ περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών τακτικού προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 ΚΑΕ 7123
3. Την υπ' αριθμ. 9836/26-4-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΣΖΛ469Β7Δ-19Ω ΑΔΑΜ: 24REQ014674331 όπως εκδόθηκε από τη Δ-νση Οικονομικών Υπηρεσιών και έλαβε α.α 267 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας.
4. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπως μας εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικής από τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
5. Την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016
6. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρέωσης από τους Διατάκτες»
7. Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Το άρθρο 6 του Ν. 4782/21 Φεκ Β 36 Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη ,τις υποδομές και την υγεία

Καλεί τους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν προσφορά για την περιγραφόμενη προμήθεια στο σύνολο των ειδών:

ΟΜΑΔΑ V: CPV 30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών							
A/ A	Περιγραφή Είδους	Τμήματα	Μονάδ ες	Κόστος μονάδα ς χωρίς ΦΠΑ	Προϋπολογισ μός άνευ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	Προϋπολογισ μός συμ/νου ΦΠΑ
1	Rack Mounted UPS 5KVA Ενδεικτικό προϊόν: Dell Smart-UPS SRT 5000VA Tower/RM 230V (DLRT5KRMXLI)	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνη σης - Περιφερειακ ό Τμήμα Πάτρας	1	5.500,00 €	5.500,00 €	1.320,00 €	6.820,00 €
2	UPS 1200VA Line-Interactive με 4 πρίζες Schuko Ενδεικτικό προϊόν: APC Back-UPS, 1200VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/7 Schuko outlets, AVR BX1200MI-GR		14	200,00 €	2.800,00 €	672,00 €	3.472,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					8.300,00 €	1.992,00 €	10.292,00 €

***σημείωση : τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.**

Η τιμή της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των 8.300,00 ευρώ μη συμ/νου ΦΠΑ ήτοι 10.292,00 € συμ/νου ΦΠΑ 24 %. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας και δεν αναπροσαρμόζονται.

Η ισχύς των προσφορών είναι για δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. Η παράδοση της προμήθειας θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών.

A. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 υποβάλλεται, με ποινή αποκλεισμού, από τον συμμετέχοντα:

1. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και με σφραγίδα (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής :

α. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και τις ανωτέρω απαιτήσεις

β. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού μου από τις από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.

γ. η προσφορά ισχύει για δύο μήνες [2 μήνες] από την επομένη της ανάρτησης της πρόσκλησης

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης και περί μη μεταβολών ή έναρξη επιχείρησης για ατομική)

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα

Β. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο

Παρακαλούμε τα παραπάνω δικαιολογητικά να μας αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, Ακαδημαϊκού ΓΚ Βλάχου, Β' Κτίριο ΟΑΕΔ, Τρίπολη ΤΚ 22 131, γραφείο Α3.

Αρμόδιος : Τσώκου Βασιλική, Πουλοπούλου Παναγιώτα, τηλ. επικοινωνίας: 2710/372111-372104

Βώρος Άγγελος (υπεύθυνος τεχνικών προδιαγραφών) τηλ. 2610369382

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι 4/7/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 7123, CPV 30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής-καλής εκτέλεσης των αντίστοιχων εμπλεκόμενων τμημάτων και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Ο Πρύτανης

Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Αθανάσιος Κ. Κατσής

Παράρτημα Ι - Τεχνικές προδιαγραφές – Πίνακες συμμόρφωσης**Είδος 1:**

A/A	Περιγραφή/ Προδιαγραφές Rack Mounted UPS 5KVA Ενδεικτικό προϊόν: APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 3U On-Line UPS Battery Backup (SRT5KRMXLT)	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια
1	Τεμάχια	1		
2	Rack Mounted UPS	NAI		
3	Sine Wave – Double Conversion Online	NAI		
4	Rack Height	≤ 3U		
5	Output Power Capacity	≥ 5000VA		
6	Output Connections	≥ 6x C13		
7		≥ 4x C19		
8	Output Voltage	230v (50/60Hz)		
9	Input Voltage	230V 40 - 70 Hz (auto sensing)		
10	Διασύνδεση δικτύου ρεύματος τύπου Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)	NAI		
11	Network Management Card	NAI		
12	Efficiency σε φορτίο 100%	≥ 94%		
13	Να προσφερθεί με αυτονομία τουλάχιστον 3.8 λεπτών σε φορτίο 4.5 KWatts	NAI		
14	Εγγύηση 3 ετών από τον κατασκευαστή για το σύνολο του παραπάνω εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών.	NAI		

Είδος 2:

A/A	Περιγραφή/ Προδιαγραφές UPS 1200VA Line-Interactive με 4 πρίζες Schuko Ενδεικτικό προϊόν: APC Back-UPS, 1200VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/7 Schuko outlets, AVR BX1200MI-GR	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια
-----	---	-------------------------	------------------------	--

1	Τύπος UPS	(VI) Line-Interactive		
2	Ισχύς (VA)	≥ 1200 VA		
3	Ισχύς (Watt)	≥ 650 W		
4	Μέγεθος	Tower		
5	Κυματομορφή Εξόδου	Τροποποιημένου Ημιτόνου		
6	Αντοχή Μπαταρίας (Half Load)	≥ 5 min		
7	Αντοχή Μπαταρίας (Full Load)	≥ 1 min		
8	Θύρες USB	Ναι		
9	Πρίζες AC	≥ 4		
10	Τύπος Πρίζας	Schuko		

Παράρτημα II – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΟΜΑΔΑ V: CPV 30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών							
A/ A	Περιγραφή Είδους	Τμήματα	Μονάδε ς	Κόστος μονάδα ς χωρίς ΦΠΑ	Προϋπολογισμ ός άνευ ΦΠΑ	% ΦΠ Α	Προϋπολογισμ ός συμ/νου ΦΠΑ
1	Rack Mounted UPS 5KVA Ενδεικτικό προϊόν: Dell Smart-UPS SRT 5000VA Tower/RM 230V (DLRT5KRMXLI)	Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησ ης	1				
2	UPS 1200VA Line-Interactive με 4 πρίζες Schuko Ενδεικτικό προϊόν: APC Back-UPS, 1200VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/7 Schuko outlets, AVR BX1200MI-GR		14				
ΣΥΝΟΛΟ							

Υπογραφή / σφραγίδα

.....