



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
University of the Peloponnese

24PROC015515251 2024-10-01

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 01/10/2024
Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας Α. Π.: 23017
Συντάκτης: Κερλή Κωνσταντίνα
Τηλ.: 27210 45251, 45173, 45174
E-mail: logistiriokal@uop.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: “Προμήθεια κλιματιστικού ψύξης – θέρμανσης 12.000 BTU για τις ανάγκες του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου”
(cρν: 39717200-3 Συσκευές κλιματισμού)

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

- 1) Το Απόσπασμα Πρακτικού της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογοθεραπείας με αριθμ.13/14-06-2024,
- 2) Το υπ’ αριθμ. 14484/26-06-2024 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Λογοθεραπείας με ΑΔΑΜ 24REQ015112033 που αφορά σε “ προμήθεια κλιματιστικού ψύξης – θέρμανσης 12.000 BTU για τις ανάγκες του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου” (cρν: 39717200-3 Συσκευές κλιματισμού),
- 3) Την υπ’αριθμ. 16821/18-07-2024 Απόφαση Πρύτανη «Περί Έγκρισης Πραγματοποίησης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με ΑΔΑ: 9Ρ6Η469Β7Δ-44Τ,
- 4) Την ΑΑΥ με αριθμό 503/18-07-2024 με ΑΔΑ: ΨΨΡΑ469Β7Δ-ΤΘ8 & ΑΔΑΜ 24REQ015151923 με την οποία δεσμεύεται ποσό 700,00€ στον κωδικό 7112,
- 5) Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια κλιματιστικού ψύξης – θέρμανσης 12.000 BTU για τις ανάγκες του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €564,52 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι €700,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αφορά στο σύνολο της δαπάνης, την υπηρεσία εγκατάστασης καθώς και σε τυχόν έξοδα μεταφοράς και τις νόμιμες κρατήσεις.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κωδικό 7112 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έτους 2024.

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί με τους εξής τρόπους:

A. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος διαθέτει ψηφιακή υπογραφή η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: logistiriokal@go.uop.gr

B. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των απαιτούμενων εγγράφων, η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Κτίριο ΣΕΥΠ, 2^{ος} όροφος
Τ.Κ 24150, Καλαμάτα
Τηλ. 27210 45173, 251, 174,
Αρμόδιος: Κερλή Κωνσταντίνα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με θέμα : «προμήθεια κλιματιστικού ψύξης – θέρμανσης 12.000 BTU για τις ανάγκες του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι η **07-10-2027** ημέρα Δευτέρα και ώρα **14.00 μ.μ.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

1. **Υπεύθυνη δήλωση** υπογεγραμμένη και με σφραγίδα (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής:
 - α. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.



- β. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα,
2. **Οικονομική προσφορά** η οποία θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (το υπόδειγμα **δεν είναι** υποχρεωτικό).
3. **Νομιμοποιητικά έγγραφα – Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας**
- A. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet και
- B. Πιστοποιητικό εγγραφής ΓΕΜΗ

Πριν την οριστική ανάθεση στον υποψήφιο οικονομικό φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει απαραίτητο για την ανάθεση.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. **Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.**

Ο Πρύτανης

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τίτλος εταιρείας / όνομα υποψηφίου:

Διεύθυνση:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας:

Email επικοινωνίας:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσότητα	Σύνολο
	ΣΥΝΟΛΟ		
	ΦΠΑ%		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

Καθαρή Αξία ολογράφως:

Συνολική αξία ολογράφως:

Ημερομηνία:

Υπογραφή – σφραγίδα υποψηφίου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ)	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Αυτόνομα Κλιματιστικά τοίχου τεχνολογίας inverter		
1	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αυτόνομα Κλιματιστικά τοίχου τεχνολογίας inverter 12.000 Btu	ΝΑΙ	
1.1	Γενικά Χαρακτηριστικά		
1.1.1	Αριθμός κλιματιστικών	1	
1.1.2.	Κατασκευάστρια εταιρεία και μοντέλο	Να αναφερθεί	
1.1.3	Εγγύηση καλής λειτουργίας (κατ' ελάχιστον)	ΝΑΙ	
1.1.3.1	Ηλεκτρικά μέρη	≥ 2 έτη	
1.1.3.2	Συμπίεστής	≥ 5 έτη	
1.1.4.	Χρόνος παράδοσης εντός 40 ημερών.	ΝΑΙ	
1.1.5	Πιστοποιήσεις	ΝΑΙ	
1.1.5.1	Πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001, για την κατασκευάστρια εταιρία	ΝΑΙ	
1.1.5.2	CE	ΝΑΙ	
1.1.5.3	EUROVENT	ΝΑΙ	
1.1.5.4	Αναφορά σε τυχόν άλλες πιστοποιήσεις	Να αναφερθούν	
1.1.6	Χρώμα εσωτερικής μονάδας	Λευκό ή μπεζ ή ασημί	
1.2	Τεχνικά Χαρακτηριστικά.		
1.2.1	Τεχνολογία inverter	ΝΑΙ	
1.2.2	Αποδεκτή Ονομαστική Ψυκτική Απόδοση, σε kW μεταξύ 3,3 και 3,52	ΝΑΙ	
1.2.2.1	Ονομαστική Ψυκτική Απόδοση σε Btu/h (και σε kW)	Να αναφερθεί	
1.2.3	Εύρος Αποδεκτής Ονομαστικής Θερμικής Απόδοσης, σε kW: μεταξύ (3,4) και (4,25)	ΝΑΙ	
1.2.3.1	Ονομαστική Θερμική Απόδοση σε Btu/h (και σε kW)	Να αναφερθεί	
1.2.4	Ενεργειακή κλάση, κατ' ελάχιστον	ΝΑΙ	



1.2.4.1	Ψύξη	$\geq A++$	
1.2.4.2	Θέρμανση	$\geq A++$	
1.2.5	Βαθμός ενεργειακής απόδοσης, κατ' ελάχιστον	NAI	
1.2.5.1	Ψύξης (SEER)	$\geq 6,10$	
1.2.5.2	Θέρμανσης (SCOP) σε μέσο κλίμα:	$\geq 4,05$	
1.2.6	Επίπεδο Θορύβου (Μέγιστες)	NAI	
1.2.6.1	Θέρμανση (Χαμηλή) dBA	≤ 28	
1.2.6.2	Θέρμανση (Μέτρια) dBA	≤ 34	
1.2.6.3	Θέρμανση (Υψηλή) dBA	≤ 43	
1.2.6.4	Ψύξη (Αθόρυβο) dBA	≤ 21	
1.2.6.5	Ψύξη (Χαμηλή) dBA	≤ 27	
1.2.6.6	Ψύξη (Μέτρια) dBA	≤ 35	
1.2.6.7	Ψύξη (Υψηλή) dBA	≤ 43	
1.2.7	Παροχή ρεύματος	NAI	
1.2.7.1	Φάση	Μονοφασική	
1.2.7.2	Τροφοδοσία	220 -240 V	
1.2.7.3	Συχνότητα	50 Hz	
1.2.8	Ψυκτικό μέσον	R-32	

