



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
University of the Peloponnese

25PROC017373570 2025-08-08

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας
Συντάκτης: Κερλή Κωνσταντίνα
Τηλ.: 27210 45251, 45174
E-mail: logistiriokal@uop.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 08/08/2025

Α. Π.: 20042

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχής υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών για τη συντήρηση εξοπλισμού εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(cρν: 50000000-5 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης)

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

- 1) Το υπ' αριθμ. 15666/26-06-2025 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Γεωπονίας με ΑΔΑΜ 25REQ017119357 που αφορά σε "συντήρηση για την σωστή λειτουργία του τροχήλατου ξηραντηρίου (dry oven) κάθετου τύπου, που βρίσκεται στην εργαστηριακή αίθουσα με αριθ. 61. Επίσης η σύνδεση βιομηχανικής πρίζας από ηλεκτρολογικό πίνακα σε UPS του GCMS που βρίσκεται στο εργαστήριο Μετασυσλεκτικής με αριθ. 58. Και τέλος εργασίες συντήρησης του ηλεκτρολογικού πίνακα στο θερμοκήπιο με αριθ.3. Η συντήρηση τους κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος, την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, την εκπόνηση προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του Τμήματος, καθώς και διδακτορικών διατριβών" (cρν: 50000000-5 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης),
- 2) Την υπ' αριθμ. 16853/07-07-2025 Απόφαση Πρύτανη «Περί Έγκρισης Πραγματοποίησης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με ΑΔΑ: ΡΦ2Σ469Β7Δ-ΤΜΒ,
- 3) Την ΑΑΥ με αριθμό 516/08-07-2025 με ΑΔΑ: 6ΥΒ3469Β7Δ-Ζ6Χ & ΑΔΑΜ 25REQ017173219 με την οποία δεσμεύεται ποσό €700,00 στον κωδικό 0889,
- 4) Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν σχετική οικονομική προσφορά βάσει των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ για

την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών για τη συντήρηση εξοπλισμού εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

A/A	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ποσότητα	Σύνολο
1	- Συντήρηση τροχήλατου ξηραντηρίου (dry oven) στην εργαστηριακή αίθουσα 61. - Σύνδεση βιομηχανικής πρίζας από ηλεκτρολογικό πίνακα σε UPS του GCMS στο εργαστήριο Μετασυλλεκτικής (αίθουσα 58). - Συντήρηση ηλεκτρολογικού πίνακα στο θερμοκήπιο με αριθμό 3.	1 υπηρεσία	564,52€
Σύνολο			564,52€
Φ.Π.Α 24%			135,48€
Γενικό Σύνολο			700,00€

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **€564,52** μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, ήτοι **€700,00** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% όπως αναλύεται παραπάνω και αφορά στο σύνολο της υπηρεσίας καθώς και σε τυχόν έξοδα μεταφοράς και τις νόμιμες κρατήσεις.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κωδικό 0889 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έτους 2025.

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της.

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1020.E00327.0001

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ελένη Μαυρομάτη, τηλ. 2721045162, email: e.mavrommati@uop.gr

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί με τους εξής τρόπους:

A. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος διαθέτει ψηφιακή υπογραφή ή εναλλακτικά χρησιμοποιήσει την ψηφιακή βεβαίωση των εγγράφων μέσω gov.gr (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou>), η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: logistiriokal@go.uop.gr



Β. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των απαιτούμενων εγγράφων, η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας

Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Κτίριο ΣΕΥΠ, 2^{ος} όροφος

Τ.Κ 24150, Καλαμάτα

Τηλ. 27210 45251, 174, 173

Αρμόδιος: Κερλή Κωνσταντίνα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με θέμα: «παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών για τη συντήρηση εξοπλισμού εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι η **28-08-2025** ημέρα Πέμπτη και ώρα **14.00 μ.μ.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

1. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και με σφραγίδα (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής:
 - α.. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
 - β. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα,
2. **Οικονομική προσφορά** η οποία θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (το υπόδειγμα δεν είναι υποχρεωτικό).
3. **Νομιμοποιητικά έγγραφα - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας**
 - Α. Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, με ημερομηνία εκτύπωσης μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης. και
 - Β. Πιστοποιητικό εγγραφής ΓΕΜΗ



Πριν την οριστική ανάθεση στον υποψήφιο οικονομικό φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει απαραίτητο για την ανάθεση.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Ο Πρύτανης

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τίτλος εταιρείας / όνομα υποψηφίου:

Διεύθυνση:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας:

Email επικοινωνίας:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσότητα	Σύνολο
	ΣΥΝΟΛΟ		
	ΦΠΑ%		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

Καθαρή Αξία ολογράφως:

Συνολική αξία ολογράφως:

Ημερομηνία:

Υπογραφή



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ηλεκτρολογικών Εργασιών Συντήρησης Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Γεωπονίας

1. Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο της προμήθειας/υπηρεσίας αφορά την εκτέλεση εξειδικευμένων ηλεκτρολογικών εργασιών για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και ασφάλειας εργαστηριακού εξοπλισμού του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως ακολούθως:

2. Αναλυτική Περιγραφή Εργασιών

2.1. Συντήρηση Ξηραντηρίου (Dry Oven) - Αίθουσα 61

- Έλεγχος καλωδιώσεων, ακροκιβωτίων, ασφάλειων και διακοπών.
- Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας και έλεγχος σταθερότητας παροχής.
- Καθαρισμός από σκόνη και άλλους ρύπους στα εσωτερικά και εξωτερικά κυκλώματα.
- Έλεγχος λειτουργικότητας θερμοκρασιακού αισθητήρα και αντιστάσεων.
- Έκδοση φύλλου τεχνικού ελέγχου με παρατηρήσεις ή προτάσεις βελτίωσης.

2.2. Σύνδεση Βιομηχανικής Πρίζας με UPS - Αίθουσα 58 (GCMS)

- Τοποθέτηση/σύνδεση βιομηχανικής πρίζας συμβατής με τον εξοπλισμό GCMS.
- Επέκταση γραμμής από υπάρχοντα ηλεκτρολογικό πίνακα με προστασία (ασφάλειες/ρελέ).
- Ανάλογη διαστασιολόγηση καλωδίου (τύπου NYM ή H07RN-F) σύμφωνα με φορτίο UPS.
- Σήμανση και αποτύπωση γραμμής για λόγους συντήρησης/ελέγχου.
- Έλεγχος γείωσης και ασφαλούς λειτουργίας του UPS μετά τη σύνδεση.

2.3. Συντήρηση Ηλεκτρολογικού Πίνακα Θερμοκηπίου - Αρ. 3

- Οπτικός και λειτουργικός έλεγχος πινάκων χαμηλής τάσης.
- Έλεγχος και καθαρισμός ρελέ, αυτόματων διακοπών και τερματικών.
- Μέτρηση μονώσεων και θερμικών φορτίων.
- Αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων (εφόσον απαιτείται).
- Καταγραφή και τεκμηρίωση ευρημάτων και ενεργειών.

3. Ελάχιστες Τεχνικές Απαιτήσεις Υλικών και Εκτέλεσης

- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (καλώδια, πρίζες, ασφάλειες κ.λπ.) πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN).
- Οι εργασίες θα εκτελεστούν από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελματιών.

