



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
University of the Peloponnese

25PROC018125655 2025-12-10

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 10/12/2025
Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας Α. Π.: 33345
Συντάκτης: Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου
Τηλ.: 27210 45310, 45174
E-mail: logistiriokal@go.uop.gr

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθειας δύο (2) κλιματιστικών ψύξης/θέρμανσης για τις ανάγκες του Τμήματος
Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(cρν: 39717200-3 - Συσκευές κλιματισμού)

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθμ. 15937/30-06-2025 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Λογοθεραπείας με ΑΔΑΜ 25REQ017305576 που αφορά σε "προμήθεια δύο κλιματιστικά ψύξης - θέρμανσης 12.000 btu, που κρίνεται αναγκαία να τοποθετηθούν σε αίθουσα του Τμήματος Λογοθεραπείας στον 1ο όροφο του νέου κτηρίου, (cρν: 39717200-3 - Συσκευές κλιματισμού)
2. Την υπ' αριθμ. 20001/08-08-2025 Απόφαση Πρύτανη «Περί Έγκρισης Πραγματοποίησης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με ΑΔΑ: 6ΖΜΛ469Β7Δ-ΒΟΝ,
3. Την ΑΑΥ με αριθμό 578/08-08-2025 με ΑΔΑ: 6ΣΓΟ469Β7Δ-ΡΦ2 & ΑΔΑΜ 25REQ017372455 με την οποία δεσμεύεται ποσό €1.500,00 στον κωδικό 7112
4. Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν σχετική οικονομική προσφορά βάσει των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €1.209,68 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι €1.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% όπως αναλύεται παρακάτω και αφορά στο σύνολο της προμήθειας και εγκατάστασης των κλιματιστικών μηχανημάτων καθώς και σε τυχόν έξοδα μεταφοράς και τις νόμιμες κρατήσεις.

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα	Σύνολο
1	Κλιματιστικά Ψύξης - Θέρμανσης, Ον. Απόδοσης 12.000 BTU	2	1.209,68
Σύνολο			1.209,68€
Φ.Π.Α. 24%			290,32€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			1.500,00€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κωδικό 7112 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έτους 2025.

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει βάσει της **χαμηλότερης τιμής** εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της.

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1020.E00327.0001

Α.Φ.Μ.: 099727226

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας, Τμήμα Λογοθεραπείας 1^{ος} όροφος νέου κτηρίου.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας και παραλαβής: Ελένη Σπυροπούλου, τηλ. 2721045320, email: gramlogo@go.uop.gr & e.spiropoulou@go.uop.gr

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί με τους εξής τρόπους:

Α. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος διαθέτει ψηφιακή υπογραφή ή εναλλακτικά χρησιμοποιήσει την ψηφιακή βεβαίωση των εγγράφων μέσω gov.gr (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou>), η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: logistiriokal@go.uop.gr

Β. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των απαιτούμενων εγγράφων, η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:



Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας
 Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Κτίριο ΣΕΥΠ, 2^{ος} όροφος
 Τ.Κ 24150, Καλαμάτα
 Τηλ. 27210 45251, 174, 173
 Αρμόδιος: Κερλή Κωνσταντίνα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με θέμα : «προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι η 15-12-2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

1. **Υπεύθυνη δήλωση** υπογεγραμμένη και με σφραγίδα (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής:
 - α.. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
 - β. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα,
2. **Οικονομική προσφορά** η οποία θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (το υπόδειγμα δεν είναι υποχρεωτικό).
3. **Νομιμοποιητικά έγγραφα - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας**
 - A. Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, με ημερομηνία εκτύπωσης μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης. και
 - B. Πιστοποιητικό εγγραφής ΓΕΜΗ
 - C. Φορολογική ενημερότητα

Πριν την οριστική ανάθεση στον υποψήφιο οικονομικό φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει απαραίτητο για την ανάθεση.



Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Ο Πρύτανης

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσίς

ATHANASIOS KATSI

10.12.2025 09:08 UTC



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τίτλος εταιρείας / όνομα υποψηφίου:

Διεύθυνση:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας:

Email επικοινωνίας:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
	ΣΥΝΟΛΟ			
	ΦΠΑ%			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			

Καθαρή Αξία ολογράφως:

Συνολική αξία ολογράφως:

Ημερομηνία:

Υπογραφή υποψηφίου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια δύο (2) κλιματιστικών συσκευών τοίχου τύπου split-unit ψύξης - θέρμανσης, ονομαστικής απόδοσης 12.000 BTU.

1. Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος: Διαιρούμενη μονάδα (split-unit), τοίχου
- Ονομαστική απόδοση: 12.000 BTU/h (3,5 kW) σε ψύξη και θέρμανση
- Τύπος λειτουργίας: Ψύξη / Θέρμανση / Αφύγρανση / Ανεμιστήρας / Αυτόματη επανεκκίνηση
- Ενεργειακή απόδοση (σε λειτουργία ψύξης): A++ ή ανώτερη
- Ενεργειακή απόδοση (σε λειτουργία θέρμανσης): A+ ή ανώτερη
- Τύπος συμπιεστή: Τεχνολογίας Inverter

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ψυκτικό υγρό: R32 ή R410A
- Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας: ≤ 42 dB(A) (σε κανονική λειτουργία)
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού ή αντίστοιχη τεχνολογία καθαρισμού
- Χρονοδιακόπτης, τηλεχειριστήριο και δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας
- Φίλτρα καθαρισμού αέρα (π.χ. HEPA, ενεργού άνθρακα ή ιονιστή)
- Προστασία από υπέρταση ή διακοπή ρεύματος

3. Εγκατάσταση

- Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης εγκατάσταση των μονάδων (εσωτερικής και εξωτερικής)
- Το κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνει:
 - Παροχή όλων των απαιτούμενων υλικών (σωληνώσεις, βάσεις, καλώδια, αποστραγγίσεις κ.λπ.)
 - Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας
 - Σύνδεση με παροχή ρεύματος (έως και τον πλησιέστερο πίνακα ή πρίζα)
 - Τοποθέτηση σε αίθουσα 1ου ορόφου με ασφαλή πρόσβαση

4. Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη

- Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 έτη
- Εγγύηση για τον συμπιεστή: τουλάχιστον 5 έτη
- Δυνατότητα επίδειξης πιστοποιητικών CE και ενεργειακής απόδοσης (εφόσον ζητηθούν)

